

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO PERTRŪKIŲ RODIKLIAI

Nr.	Rodiklis	Mato vienetas	Rodiklio reikšmė
1.	Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val.	skaičius per metus	0
2.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius (vidutiniškai)	abonentų ir vartotojų skaičius	0
3.	Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val.	skaičius per metus	0
4.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	abonentų ir vartotojų skaičius	0
5.	Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 12–24 val.	skaičius per metus	0
6.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	abonentų ir vartotojų skaičius	0
7.	Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val.	skaičius per metus	2
8.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	abonentų ir vartotojų skaičius	26
9.	Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 6–12 val.	skaičius per metus	0
10.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	abonentų ir vartotojų skaičius	0
11.	Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val.	skaičius per metus	1
12.	Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius	abonentų ir vartotojų skaičius	1326
13.	Abonentai ir vartotojai, per metus patyrę pakartotinį geriamojo vandens tiekimo pertrūkį, nepriklausomai nuo pertrūkio priežasčių	abonentų ir vartotojų skaičius	4107
14.	Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis	vamzdynų km	381.30
15.	Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijų dažnumas	1 km vamzdyno avarijų skaičius per metus	0.01