GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO RODIKLIAI

2025 m.

Nr.	Rodiklis	Mato vienetas	Rodiklio reikšmė
1.	Pakelto požeminio vandens kiekis	tūkst. m^3 per metus	1065,5
2.	Pakelto paviršinio vandens kiekis	tūkst. m^3 per metus	0,00
3.	Patiekto geriamojo vandens kiekis	tūkst. m^3 per metus	1002,3
4.	Geriamojo vandens ruošimo įrenginiai	vienetai	39
5.	Geriamojo vandens ruošimo įrenginių pajėgumas	m^3 per parą	6759,0
6.	Gerinto vandens kiekis	tūkst. m^3 per metus	996,0
7.	Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis	km	381,70
8.	Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas	tūkst. m^3 per metus	7660,0
9.	Aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius	skaičius	12827
10.	Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis	tūks. m^3 per metus, m^3 per mėnesį	536,1
11.	Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis	tūks. m^3 per metus, m^3 per mėnesį	277,9
12.	Geriamojo vandens netektis	tūkst. m^3 per metus	251,0
13.	Geriamojo vandens netektis	% gaunamo geriamojo vandens kiekio per mėnesį	23,59
14.	Geriamojo vandens netektis	m^3/km vamzdyno per mėnesį	54,80
15.	Geriamojo vandens netektis	m^3 abonentui ir vartotojui per mėnesį	1,63
16.	Naujų vartotojų skaičius per metus	skaičius per metus	92
17.	Naujų abonentų skaičius per metus	skaičius per metus	12
18.	Geriamojo vandens tiekimo tinklo plėtra	metrai per metus	400

_____